



Oggetto: L. R. 65/2014 ; DPGR 25/10/11n. 53/R. ; L. R. 41/2018
Comune di Montespertoli
Deposito n. 3621 del 28.02.2020, con integrazioni del 05.10.2020 e 02.12.2020
P.d.R. "Corbinaia" / deruralizzazione con sostituzione edilizia
Comunicazione dell'esito del controllo delle indagini geologiche, idrauliche e
sismiche

Al Comune di Montespertoli

Alla Città Metropolitana di Firenze

In seguito all'esame della documentazione presentata si comunica l'esito positivo del controllo delle indagini geologico - tecniche in oggetto.

Si coglie l'occasione per evidenziare quanto correttamente contenuto nella Relazione Geologica sostitutiva in merito alla prescrizione di una paratia di pali -conseguente alle nuove verifiche di stabilità, con valori del Coefficiente di Sicurezza inferiori ad 1- posta immediatamente a valle delle opere edilizie. Tale paratia dovrà essere dettagliata in sede progettuale e dovrà essere atta a comportare un Coefficiente di Sicurezza, sia in corso dei lavori che a lungo termine, convenientemente superiore ad 1.

Il Dirigente
Ing. Leandro Radicchi