



**COMUNE DI MONTEPERTOLI**  
(Città Metropolitana di Firenze)

**Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici**  
**UFFICIO AMBIENTE**

---

Prot. n. (assegnato automaticamente dal sistema)

**Arch. Pianif. Terr. Alessandra Pacciani**

Comune di Montespertoli

---

**per cc**

**Dott. Geol. Diego Corpora**

**Responsabile Servizio Assetto del Territorio**

Comune di Montespertoli

**Oggetto: Parere schema impianti di scarico reflui in fognatura pubblica "Piano Attuativo con contestuale variante urbanistica per la ripermetrazione del comparto CR/P n. 1/3 Poggio a Sala".**

In riferimento alla pratica in oggetto, vista la nota di richiesta di parere sullo schema di impianto di scarico pervenuta dal Servizio Assetto del Territorio del Comune di Montespertoli con prot. interno n. 17125/2020 del 07/08/2020,

Visti gli elaborati tecnici corredati al Piano Attuativo,

Vista la planimetria n. C10 relativa allo schema di smaltimento reflui, facente parte degli elaborati tecnici corredati al Piano Attuativo;

Visto il parere di fattibilità di Acque S.p.A. con protocollo n.0002580/21 del 14/01/2021 ricevuto con protocollo n.1091/2021 del 19/01/2021;

si esprime parere di fattibilità favorevole, con le seguenti prescrizioni:

- La zona in oggetto al momento è servita da rete fognaria recapitante a scarico diretto, non confluyente ad impianto di depurazione terminale, sulla quale non è possibile collegare ulteriori scarichi (D.P.G.R. 46/R del 8/9/2008 e s.m.i., artt. 19 bis e 19 ter); pertanto lo smaltimento di tutti i reflui domestici provenienti dall'intervento potrà essere attuato tramite sistema di trattamento appropriato, previa acquisizione di autorizzazione allo scarico da parte dell'Ufficio Ambiente del Comune di Montespertoli;



# COMUNE DI MONTEPERTOLI

(Città Metropolitana di Firenze)

## Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici

UFFICIO AMBIENTE

- La previsione del collettamento a depurazione dell'abitato di Montespertoli inerente la zona d'interesse e il depuratore denominato dello Schiavone slitta al 2022; si ricorda che la progettazione avviata dalla Società Acque spa prevede che via Don Cigheri venga collegata alla fognatura esistente in via Taddeini e da qui a depurazione; in tale ottica evidenziamo l'art. 76 del regolamento del S.I.I. che recita: "... da 8 a 12 unità abitative e/o commerciali e oltre oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 30 abitanti equivalenti e oltre: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m 300", per cui, non appena la via Don Cigheri in oggetto sarà recapitata a depurazione, i reflui delle quattordici abitazioni in questione, dovranno essere indirizzati alla fognatura tramite la realizzazione di un'estensione della rete fognaria nera da realizzarsi con tubazione in PVC rigido sn 8 De 200 con il tracciato individuato in linea di massima nella planimetria di Progetto delle fognature Tav. C10P\_1 a firma del geom. Laoncini Fabio-Ing. Maurizio Fontanelli.
- Per la realizzazione del nuovo tratto di fognatura, sarà necessario richiedere un preventivo ad Acque Spa.
- La richiesta di autorizzazione allo scarico fuori fognatura dovrà essere presentata all'Ufficio Ambiente dell'Amministrazione Comunale contestualmente alla presentazione della pratica di permesso a costruire, pertanto si precisa quindi che il presente parere non costituisce autorizzazione allo scarico fuori pubblica fognatura;
- Il progetto per l'ottenimento della autorizzazione allo scarico fuori pubblica fognatura, dovrà essere corredato da una relazione impiantistica degli scarichi delle acque meteoriche, saponose e nere comprensiva del dimensionamento dei componenti dell'impianto e da elaborati grafici contenenti la planimetria ed i particolari costruttivi degli elementi costituenti l'impianto;
- L'adeguata progettazione del sistema di trattamento in cui convogliano le acque reflue, sarà finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico fuori fognatura.

Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici

Ufficio Ambiente

Ing. Alice Pancrazzi

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici

Il Responsabile

Arch. Sergio Mancini

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)