



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Prot. n. del

Rif. Vs prot. n. 21951 del 27.09.19

Rif. Ns prot. n. 7107 del 27.09.19

COMUNE DI MONTEPERTOLI SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

alla c.a. Dott. Diego Corpora

Trasmesso per PEC: comune.montespertoli@postacert.toscana.it

Oggetto: Piano Attuativo con contestuale variante urbanistica per la ripermetrazione del comparto CR/P n.1/3 "Poggio a Sala". Invio contributo istruttorio.

E' pervenuta a questa Autorità di Bacino Distrettuale la nota in oggetto vs. prot. n.21951 del 27 settembre 2019, assunta al nostro protocollo in data 27 settembre 2019 con il n. 7107, con la quale si inviava la variante urbanistica in oggetto.

In via preliminare si evidenzia come, vista la presenza dell'area a pericolosità da frana molto elevata P.F.4. in zona pertinenziale all'area individuata per il comparto, è opportuno evitare qualsiasi azione che possa ampliare la zona individuata in dissesto; in particolare le opere di urbanizzazione primaria previste per la fognatura e la regimazione delle acque meteoriche non dovranno interferire con l'area in dissesto ed essere volte ad escludere il peggioramento delle condizioni di stabilità allo stato di progetto.

Inoltre si ricorda come, qualora gli interventi previsti interferiscano, anche marginalmente, con l'area in dissesto, dovrà essere richiesto il parere previsto ai sensi degli artt.10 e 11 delle norme tecniche di attuazione del PAI.

Per ogni comunicazione o chiarimento sono a vostra disposizione il dott. Geol. Lorenzo Sulli (055.26743244, l.sulli@appenninosettentrionale.it) e l'Ing. Valentina Francalanci (v.francalanci@appenninosettentrionale.it, 055.26743235).

Cordiali saluti.

IL Dirigente Tecnico
Dott. Geol. Marcello Brugioni